



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 137а
(место составления акта)

«12» октября 2022г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Альметьевское районное и городское отделение Татарстанского республиканского
отделения Общероссийской общественной организации "ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО"
(ИНН 1644005810)

По адресу/адресам: 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Тукая, Промбаза
(место проведения проверки)

Во исполнении письма вх. №290/45101 от 30.09.2022 о продлении срока действия шифр-
клейма «В32» выданного Альметьевскому районному и городскому отделению
Татарстанского республиканского отделения Общероссийской общественной организации
"Всероссийское добровольное пожарное общество" (сокращенное наименование – АО ТРО
«ВДПО») для технического освидетельствования воздушных баллонов емкостью до
18л. включительно

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

АО ТРО «ВДПО», ИНН 1644005810, зарегистрированного по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, д. 74

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта(ов):

установка испытания и заправки баллонов по адресу: 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Тукая, Промбаза

Дата и время проведения проверки:

с «07» октября 2022 г. по «10» октября 2022 г.

Общая продолжительность проверки: 2 дня

Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) ил органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Дата и номер решения прокурора (его заместителя о согласовании проведения проверки):
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Хайртдинов Р.Р.-государственный инспектор Юго-Восточного отдела Приволжского управления Ростехнадзора.

с участием:

не привлекались

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

При проведении проверки присутствовали:

- Латыпов Р.Ф. – председатель совета АО ТРО «ВДПО»

(Ф.И.О., должность, наименование организации)

В ходе проверки установлено:

1. АО ТРО «ВДПО» является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании устава б/н от 31.12.1999.
 2. Документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании производственных помещений, технических средств:
 - договор аренды, б/н от 09.01.2021 между Татарстанским республиканским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и Альметьевским районным и городским отделением Татарстанского республиканского отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" не 1 этажное нежилое, объект права: мастерская по проведению технического освидетельствования воздушных баллонов емкостью до 18л., включительно, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Тукая, Промбаза.
 3. Проектная документация на РИП:
 - проектная документация на установку технического освидетельствования баллонов и сосудов соответствует, по адресу: РТ, г. Азнакаево, ул. Тукая, Промбаза.
 4. Оснащение РИП:
 - стенд для гидравлических испытаний баллонов СГИБ-1, зав. № 1025, изг. 05.03.2011 ОАО «КАМПО»;
 5. Штат РИП укомплектован персоналом:
Имеется обученный персонал:
 - испытатель баллонов 5 разряда Мингазов Дияс Мирсагитович, свидетельство № 191/20-01 от 19.05.2021;
 - испытатель баллонов 5 разряда Закиров Марат Атласович, свидетельство № 191/20-02 от 19.05.2021.
 6. Приказ о назначении ответственного лица:
 - ответственный за соблюдением технологии производства по освидетельствованию воздушных баллонов Председатель совета Камалетдинов Р.Р. – приказ № 66/2 от 28.04.2022.
 8. Справка об аттестации руководителей и специалистов:
 - Председатель совета Камалетдинов Р.Р. прошел аттестацию по вопросам промышленной безопасности согласно должностным обязанностям – протокол № 43-17-8608 от 30.11.2017, область аттестации А1, Б 8.25.
- Должностные инструкции имеются.

Освидетельствование баллонов осуществляется на основании:


- методики технического освидетельствования металл композитных и алюминиевых баллонов АО 01.03. МО;
- методики технического освидетельствования композитных (полимерных) баллонов АО 11.03 МО;
- журналы технического освидетельствования баллонов.


Выводы: на основании вышеизложенного считаем **возможным** регистрацию шифра клейма «В32» для технического освидетельствования воздушных баллонов емкостью до 18л. включительно.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проверялось.**


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы:


Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
Юго-Восточного отдела Приволжского
управления Ростехнадзора



Хайртдинов Р.Р.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

«12» октября 2022 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводивших проверку)